

令和4年7月14日

入札参加予定者 様

公益財団法人鳥取県建設技術センター 代表理事 河田 英明

小町事業所造成及び進入路設置工事（3工区）の質問回答書について（通知）

このことについて、入札閲覧設計書に関する質問回答等取扱要領に基づき、下記のとおり通知します。

記

入札閲覧設計書に関する質問回答書	
工 事 名	小町事業所造成及び進入路設置工事（3工区）
入札予定日	令和4年7月28日
提出年月日	令和4年7月6日
質 問 事 項	回 答
<p>【7月6日付】</p> <p>① 敷鉄板について 新規リースの72枚の運搬費は変更対象となりますか、又、2工区からの引継ぐ328枚の設置し直し等が発生する場合、変更対象となりますか。</p> <p>② 交通誘導警備員について 数量の増減は変更対象となりますか。</p> <p>③ 準備費について バックホウ用アタッチメント(掴み装置)が未計上ですが、必要な場合は変更対象となりますか。 除草、伐採、立木積込、運搬、処分費の数量は変更対象となりますか。</p> <p>④ 地下排水工について 暗渠排水管布設に伴い、切管が発生し、余分な継手等が必要となる場合は変更の対象となりますか。</p>	<p>① 敷鉄板について 新規リース分の運搬費について、未計上であったため変更の対象とします。 2工区の引継ぎ分については、再設置等が必要な場合は、協議の対象とします。</p> <p>② 交通誘導員について 現場条件が変わるなど必要が生じた場合は、協議の対象とします。</p> <p>③ 準備費について バックホウ用アタッチメントについては未計上であったため、変更の対象とします。  除草、伐採、立木積込、運搬、処分費の数量は、協議の対象とします。</p> <p>④ 地下排水工について 現場条件により、追加の継手等が必要となる場合は、協議の対象とします。</p>

⑤ 路体盛土工について

盛土に使用する土砂は、他工事より運搬される残土と考えればよろしいですか。

残土搬入に伴い道路補修、路面散水、タイヤ洗浄等が必要となる場合は変更対象となりますか。

⑥ 場内作業について

場内での土砂、砕石、製品等の不整地運搬車での小運搬が必要となる場合は変更対象となりますか。

⑤ 路体盛土工について

盛土に使用される土砂は、他工事運搬残土です。

搬入ダンプのタイヤ洗浄の施設はありません。道路補修、路面散水等については、協議の対象とします。

⑥ 場内作業について

現場条件により、小運搬が必要な場合、協議の対象とします。