

入札参加予定者 様

公益財団法人鳥取県建設技術センター代表理事 河田 英明

第 2 三谷事業所舗装修繕及び洪水調整池掘削工事 (R5) の質問回答書について(通知)

このことについて、入札閲覧設計書に関する質問回答等取扱要領に基づき、下記のとおり通知します。

記

入札閲覧設計書に関する質問回答書	
工 事 名	第 2 三谷事業所舗装修繕及び洪水調整池掘削工事 (R5)
入札予定日	令和 5 年 9 月 5 日 (火)
提出年月日	令和 5 年 8 月 2 9 日 (火)
質問事項	回 答
1. 廃プラスチックの処分費について 1t 当り 24,285 円とありますが、設計書はm3 の単位となっております。処分費についてm3 の単価を教えてください。	1. 8,500円/m3です。
2. 単第 0 - 0017 表のグレーチングについて、細目か普通目か回答願います。	2. 県単価のグレーチングはT-25横断B500 - L 500(自由勾配側溝用)を採用しています。細目か普通目かの記載はありませんが、現場では、普通目を使用することを想定しています。